

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Torre D'Isola - Impianto di Via Indipendenza

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Luglio 2015**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,07	0,027	0,01
2a SETTIMANA	0,05	0,026	0,02
3a SETTIMANA	0,09	0,015	0,05
4a SETTIMANA	0,11	0,030	0,04
5a SETTIMANA			

Note :

Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani

Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Torre D'Isola - Impianto di Via Cassinetta

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Luglio 2015**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,06	0,048	0,01
2a SETTIMANA	0,13	0,027	0,05
3a SETTIMANA	0,06	0,036	0,08
4a SETTIMANA	0,06	0,031	0,09
5a SETTIMANA			

Note :

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli**

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Torre D'Isola - Impianto di Via Indipendenza

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Agosto 2015**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,09	0,041	0,08
2a SETTIMANA	0,06	0,024	0,04
3a SETTIMANA	0,04	0,021	0,05
4a SETTIMANA	0,02	0,032	0,04
5a SETTIMANA			

Note :

Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani

Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Torre D'Isola - Impianto di Via Cassinetta

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Agosto 2015**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,03	0,024	0,02
2a SETTIMANA	0,05	0,040	0,07
3a SETTIMANA	0,05	0,036	0,08
4a SETTIMANA	0,03	0,025	0,02
5a SETTIMANA			

Note :

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli**

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Torre D'Isola - Impianto di Via Indipendenza

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Settembre 2015**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,11	0,025	0,03
2a SETTIMANA	0,06	0,023	0,02
3a SETTIMANA	0,06	0,003	0,07
4a SETTIMANA	0,12	0,015	0,04
5a SETTIMANA	0,02	0,014	0,04

Note :

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli**

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Torre D'Isola - Impianto di Via Cassinetta

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Settembre 2015**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,10	0,016	0,04
2a SETTIMANA	0,07	0,039	0,04
3a SETTIMANA	0,09	0,021	0,04
4a SETTIMANA	0,03	0,023	0,04
5a SETTIMANA	0,04	0,031	0,01

Note :

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli**

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Torre D'Isola - Impianto di Via Indipendenza

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Ottobre 2015**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,04	0,026	0,05
2a SETTIMANA	0,07	0,021	0,06
3a SETTIMANA	0,06	0,020	0,03
4a SETTIMANA	0,02	0,025	0,03
5a SETTIMANA			

Note :

Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani

Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Torre D'Isola - Impianto di Via Cassinetta

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Ottobre 2015**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,07	0,018	0,05
2a SETTIMANA	0,08	0,024	0,06
3a SETTIMANA	0,05	0,027	0,07
4a SETTIMANA	0,03	0,021	0,03
5a SETTIMANA			

Note :

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli**

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Torre D'Isola - Impianto di Via Indipendenza

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Novembre 2015**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,06	0,015	0,09
2a SETTIMANA	0,04	0,024	0,05
3a SETTIMANA	0,10	0,039	0,06
4a SETTIMANA	0,03	0,021	0,07
5a SETTIMANA			

Note :

Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani

Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Torre D'Isola - Impianto di Via Cassinetta

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Novembre 2015**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,01	0,023	0,04
2a SETTIMANA	0,03	0,021	0,04
3a SETTIMANA	0,05	0,039	0,03
4a SETTIMANA	0,07	0,026	0,01
5a SETTIMANA			

Note :

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli**

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Torre D'Isola - Impianto di Via Indipendenza

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Dicembre 2015**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,05	0,032	0,07
2a SETTIMANA	0,03	0,015	0,07
3a SETTIMANA	0,10	0,025	0,03
4a SETTIMANA	0,03	0,021	0,05
5a SETTIMANA			

Note :

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli**

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Torre D'Isola - Impianto di Via Cassinetta

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Dicembre 2015**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,09	0,013	0,06
2a SETTIMANA	0,06	0,032	0,04
3a SETTIMANA	0,06	0,015	0,02
4a SETTIMANA	0,05	0,030	0,02
5a SETTIMANA			

Note :

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli**