

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

**Torre D'Isola - Impianto di Via Indipendenza****Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita  
impianto trattamento acqua nel mese di : Luglio 2016**

<b>Valore di Parametro</b>	<b>Fe - mg/l. 0,20</b>	<b>Mn - mg/l. 0,050</b>	<b>Cl - mg/l. 0,20</b>
1a SETTIMANA	0,05	0,027	0,09
2a SETTIMANA	0,16	0,024	0,03
3a SETTIMANA	0,10	0,022	0,09
4a SETTIMANA	0,12	0,023	0,05
5a SETTIMANA			

Note :

**Il Responsabile Impianti Acqua  
Marco Castellani****Il Responsabile Area  
Esercizio e Manutenzioni Reti  
Dott. Ing. A. Vacchelli**ASM Pavia S.p.A.  
Sede Legale e Amministrativa  
Via Donegani 7-21  
27100 Pavia  
Casella Postale 224t +390382434611  
f +390382434893  
asmpv@asm.pv.it  
segreteria.asm@cert.asm.pv.it  
[www.asm.pv.it](http://www.asm.pv.it)

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

**Torre D'Isola - Impianto di Via Cassinetta**

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita  
impianto trattamento acqua nel mese di : Luglio 2016**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,04	0,023	0,02
2a SETTIMANA	0,03	0,023	0,03
3a SETTIMANA	0,06	0,023	0,03
4a SETTIMANA	0,00	0,014	0,03
5a SETTIMANA			

Note :

**Il Responsabile Impianti Acqua  
Marco Castellani**

**Il Responsabile Area  
Esercizio e Manutenzioni Reti  
Dott. Ing. A. Vacchelli**

ASM Pavia S.p.A.  
Sede Legale e Amministrativa  
Via Donegani 7-21  
27100 Pavia  
Casella Postale 224

t +390382434611  
f +390382434893  
asmpv@asm.pv.it  
segreteria.asm@cert.asm.pv.it  
[www.asm.pv.it](http://www.asm.pv.it)



ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

**Torre D'Isola - Impianto di Via Indipendenza**

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita  
impianto trattamento acqua nel mese di : Agosto 2016**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,01	0,030	0,06
2a SETTIMANA	0,11	0,032	0,04
3a SETTIMANA	0,02	0,020	0,05
4a SETTIMANA	0,06	0,029	0,04
5a SETTIMANA			

Note :

**Il Responsabile Area  
Esercizio e Manutenzioni Reti  
Dott. Ing. A. Vacchelli**

**Il Responsabile Impianti Acqua  
Marco Castellani**

ASM Pavia S.p.A.  
Sede Legale e Amministrativa  
Via Donegani 7-21  
27100 Pavia  
Casella Postale 224

t +390382434611  
f +390382434893  
asmpv@asm.pv.it  
segreteria.asm@cert.asm.pv.it  
[www.asm.pv.it](http://www.asm.pv.it)



C.F./p.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Pavia: 01747910188; n. R.E.A.: PV - 218117  
Capitale sociale deliberato Euro 45.362.826, di cui versati Euro 44.862.826  
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Pavia

BS OHSAS 18001:2007  
Certificato N° 8192.ASMP

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

**Torre D'Isola - Impianto di Via Cassinetta**

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita  
impianto trattamento acqua nel mese di : Agosto 2016**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,04	0,024	0,02
2a SETTIMANA	0,02	0,024	0,04
3a SETTIMANA	0,02	0,015	0,05
4a SETTIMANA	0,06	0,016	0,06
5a SETTIMANA			

Note :

**Il Responsabile Area  
Esercizio e Manutenzioni Reti  
Dott. Ing. A. Vacchelli**

**Il Responsabile Impianti Acqua  
Marco Castellani**

ASM Pavia S.p.A.  
Sede Legale e Amministrativa  
Via Donegani 7-21  
27100 Pavia  
Casella Postale 224

t +390382434611  
f +390382434893  
asmpv@asm.pv.it  
segreteria.asm@cert.asm.pv.it  
[www.asm.pv.it](http://www.asm.pv.it)



ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

**Torre D'Isola - Impianto di Via Indipendenza**

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita  
impianto trattamento acqua nel mese di : Settembre 2016**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,07	0,039	0,05
2a SETTIMANA	0,17	0,059	0,03
3a SETTIMANA	0,06	0,037	0,02
4a SETTIMANA	0,09	0,036	0,04
5a SETTIMANA			

Note : 2ª Settimana unico filtro in funzione in manutenzione straordinaria

**Il Responsabile Impianti Acqua**  
Marco Castellani

**Il Responsabile Area**  
**Esercizio e Manutenzioni Reti**  
Dott. Ing. A. Vacchelli

ASM Pavia S.p.A.  
Sede Legale e Amministrativa  
Via Donegani 7-21  
27100 Pavia  
Casella Postale 224

t +390382434611  
f +390382434893  
asmpv@asm.pv.it  
segreteria.asm@cert.asm.pv.it  
[www.asm.pv.it](http://www.asm.pv.it)



C.F./p.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Pavia: 01747910188; n. R.E.A.: PV - 218117  
Capitale sociale deliberato Euro 45.362.826, di cui versati Euro 44.862.826  
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Pavia

BS OHSAS 18001:2007  
Certificato N° 8192.ASMP

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

**Torre D'Isola - Impianto di Via Cassinetta**

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita  
impianto trattamento acqua nel mese di : Settembre 2016**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,05	0,035	0,07
2a SETTIMANA	0,08	0,037	0,03
3a SETTIMANA	0,10	0,034	0,05
4a SETTIMANA	0,08	0,014	0,02
5a SETTIMANA			

Note :

**Il Responsabile Area  
Esercizio e Manutenzioni Reti  
Dott. Ing. A. Vacchelli**

**Il Responsabile Impianti Acqua  
Marco Castellani**

ASM Pavia S.p.A.  
Sede Legale e Amministrativa  
Via Donegani 7-21  
27100 Pavia  
Casella Postale 224

t +390382434611  
f +390382434893  
asmpv@asm.pv.it  
segreteria.asm@cert.asm.pv.it  
[www.asm.pv.it](http://www.asm.pv.it)



C.F./p.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Pavia: 01747910188; n. R.E.A.: PV - 218117  
Capitale sociale deliberato Euro 45.362.826, di cui versati Euro 44.862.826  
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Pavia

BS OHSAS 18001:2007  
Certificato N° 8192.ASMP

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

**Torre D'Isola - Impianto di Via Indipendenza**

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita  
impianto trattamento acqua nel mese di : Ottobre 2016**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,05	0,029	0,09
2a SETTIMANA	0,04	0,025	0,05
3a SETTIMANA	0,07	0,015	0,05
4a SETTIMANA	0,06	0,032	0,07
5a SETTIMANA			

Note :

**Il Responsabile Impianti Acqua  
Marco Castellani**

**Il Responsabile Area  
Esercizio e Manutenzioni Reti  
Dott. Ing. A. Vacchelli**

ASM Pavia S.p.A.  
Sede Legale e Amministrativa  
Via Donegani 7-21  
27100 Pavia  
Casella Postale 224

t +390382434611  
f +390382434893  
asmpv@asm.pv.it  
segreteria.asm@cert.asm.pv.it  
[www.asm.pv.it](http://www.asm.pv.it)



C.F./p.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Pavia: 01747910188; n. R.E.A.: PV - 218117  
Capitale sociale deliberato Euro 45.362.826, di cui versati Euro 44.862.826  
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Pavia

BS OHSAS 18001:2007  
Certificato N° 8192.ASMP

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

**Torre D'Isola - Impianto di Via Cassinetta****Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita  
impianto trattamento acqua nel mese di : Ottobre 2016**

<b>Valore di Parametro</b>	<b>Fe - mg/l. 0,20</b>	<b>Mn - mg/l. 0,050</b>	<b>Cl - mg/l. 0,20</b>
1a SETTIMANA	0,09	0,037	0,01
2a SETTIMANA	0,07	0,016	0,05
3a SETTIMANA	0,05	0,027	0,04
4a SETTIMANA	0,03	0,010	0,04
5a SETTIMANA			

Note :

**Il Responsabile Impianti Acqua  
Marco Castellani****Il Responsabile Area  
Esercizio e Manutenzioni Reti  
Dott. Ing. A. Vacchelli**ASM Pavia S.p.A.  
Sede Legale e Amministrativa  
Via Donegani 7-21  
27100 Pavia  
Casella Postale 224t +390382434611  
f +390382434893  
asmpv@asm.pv.it  
segreteria.asm@cert.asm.pv.it  
[www.asm.pv.it](http://www.asm.pv.it)C.F./p.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Pavia: 01747910188; n. R.E.A.: PV - 218117  
Capitale sociale deliberato Euro 45.362.826, di cui versati Euro 44.862.826  
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di PaviaBS OHSAS 18001:2007  
Certificato N° 8192.ASMP



ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

**Torre D'Isola - Impianto di Via Indipendenza****Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita  
impianto trattamento acqua nel mese di : Novembre 2016**

<b>Valore di Parametro</b>	<b>Fe - mg/l. 0,20</b>	<b>Mn - mg/l. 0,050</b>	<b>Cl - mg/l. 0,20</b>
1a SETTIMANA	0,05	0,021	0,03
2a SETTIMANA	0,05	0,015	0,03
3a SETTIMANA	0,06	0,031	0,08
4a SETTIMANA	0,09	0,030	0,03
5a SETTIMANA			

Note :

**Il Responsabile Impianti Acqua  
Marco Castellani****Il Responsabile Area  
Esercizio e Manutenzioni Reti  
Dott. Ing. A. Vacchelli**ASM Pavia S.p.A.  
Sede Legale e Amministrativa  
Via Donegani 7-21  
27100 Pavia  
Casella Postale 224t +390382434611  
f +390382434893  
asmpv@asm.pv.it  
segreteria.asm@cert.asm.pv.it  
[www.asm.pv.it](http://www.asm.pv.it)

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

**Torre D'Isola - Impianto di Via Cassinetta**

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita  
impianto trattamento acqua nel mese di : Novembre 2016**

<b>Valore di Parametro</b>	<b>Fe - mg/l. 0,20</b>	<b>Mn - mg/l. 0,050</b>	<b>Cl - mg/l. 0,20</b>
1a SETTIMANA	0,06	0,047	0,05
2a SETTIMANA	0,04	0,025	0,04
3a SETTIMANA	0,06	0,038	0,00
4a SETTIMANA	0,00	0,035	0,03
5a SETTIMANA			

Note :

**Il Responsabile Impianti Acqua  
Marco Castellani**

**Il Responsabile Area  
Esercizio e Manutenzioni Reti  
Dott. Ing. A. Vacchelli**

ASM Pavia S.p.A.  
Sede Legale e Amministrativa  
Via Donegani 7-21  
27100 Pavia  
Casella Postale 224

t +390382434611  
f +390382434893  
asmpv@asm.pv.it  
segreteria.asm@cert.asm.pv.it  
[www.asm.pv.it](http://www.asm.pv.it)



C.F./p.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Pavia: 01747910188; n. R.E.A.: PV - 218117  
Capitale sociale deliberato Euro 45.362.826, di cui versati Euro 44.862.826  
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Pavia

BS OHSAS 18001:2007  
Certificato N° 8192.ASMP

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

**Torre D'Isola - Impianto di Via Indipendenza**

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita  
impianto trattamento acqua nel mese di : Dicembre 2016**

<b>Valore di Parametro</b>	<b>Fe - mg/l. 0,20</b>	<b>Mn - mg/l. 0,050</b>	<b>Cl - mg/l. 0,20</b>
1a SETTIMANA			
2a SETTIMANA	0,00	0,036	0,07
3a SETTIMANA	0,06	0,030	0,08
4a SETTIMANA	0,03	0,018	0,04
5a SETTIMANA			

Note :

**Il Responsabile Impianti Acqua  
Marco Castellani**

**Il Responsabile Area  
Esercizio e Manutenzioni Reti  
Dott. Ing. A. Vacchelli**

ASM Pavia S.p.A.  
Sede Legale e Amministrativa  
Via Donegani 7-21  
27100 Pavia  
Casella Postale 224

t +390382434611  
f +390382434893  
asmpv@asm.pv.it  
segreteria.asm@cert.asm.pv.it  
[www.asm.pv.it](http://www.asm.pv.it)



C.F./p.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Pavia: 01747910188; n. R.E.A.: PV - 218117  
Capitale sociale deliberato Euro 45.362.826, di cui versati Euro 44.862.826  
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Pavia

BS OHSAS 18001:2007  
Certificato N° 8192.ASMP

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

**Torre D'Isola - Impianto di Via Cassinetta**

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita  
impianto trattamento acqua nel mese di : Dicembre 2016**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	----	----	----
2a SETTIMANA	0,04	0,037	0,06
3a SETTIMANA	0,00	0,035	0,04
4a SETTIMANA	0,08	0,037	0,05
5a SETTIMANA			

Note :

**Il Responsabile Area  
Esercizio e Manutenzioni Reti  
Dott. Ing. A. Vacchelli**

**Il Responsabile Impianti Acqua  
Marco Castellani**

ASM Pavia S.p.A.  
Sede Legale e Amministrativa  
Via Donegani 7-21  
27100 Pavia  
Casella Postale 224

t +390382434611  
f +390382434893  
asmpv@asm.pv.it  
segreteria.asm@cert.asm.pv.it  
[www.asm.pv.it](http://www.asm.pv.it)



C.F./p.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Pavia: 01747910188; n. R.E.A.: PV - 218117  
Capitale sociale deliberato Euro 45.362.826, di cui versati Euro 44.862.826  
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Pavia

BS OHSAS 18001:2007  
Certificato N° 9192.ASMP