

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Torre D'Isola - Impianto di Via Indipendenza

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Gennaio 2018**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,11	0,034	0,05
2a SETTIMANA	0,07	0,029	0,09
3a SETTIMANA	0,03	0,016	0,09
4a SETTIMANA	0,06	0,023	0,04
5a SETTIMANA	0,06	0,027	0,06

Note :

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli**

ASM Pavia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
Via Donegani 7-21
27100 Pavia
Casella Postale 224

t +390382434611
f +390382434893
asmpv@asm.pv.it
segreteria.asm@cert.asm.pv.it
www.asm.pv.it



ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Torre D'Isola - Impianto di Via Cassinetta

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Gennaio 2018**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,09	0,035	0,06
2a SETTIMANA	0,06	0,021	0,05
3a SETTIMANA	0,00	0,038	0,10
4a SETTIMANA	0,00	0,024	0,08
5a SETTIMANA	0,08	0,034	0,05

Note :

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli**

ASM Pavia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
Via Donegani 7-21
27100 Pavia
Casella Postale 224

t +390382434611
f +390382434893
asmpv@asm.pv.it
segreteria.asm@cert.asm.pv.it
www.asm.pv.it



C.F./p.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Pavia: 01747910188; n. R.E.A.: PV - 218117
Capitale sociale deliberato Euro 44.862.826, di cui versati Euro 44.862.826
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Pavia

BS OHSAS 18001:2007
Certificato N° 9192.ASMP

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Torre D'Isola - Impianto di Via Indipendenza

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Febbraio 2018**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,00	0,034	0,10
2a SETTIMANA	0,09	0,026	0,07
3a SETTIMANA	0,08	0,033	0,07
4a SETTIMANA	0,10	0,035	0,03
5a SETTIMANA			

Note :

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli**

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

ASM Pavia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
Via Donegani 7-21
27100 Pavia
Casella Postale 224

t +390382434611
f +390382434893
asmpv@asm.pv.it
segreteria.asm@cert.asm.pv.it
www.asm.pv.it



BS OHSAS 18001:2007
Certificato N° 9192.ASMP

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Torre D'Isola - Impianto di Via Cassinetta

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Febbraio 2018**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,08	0,037	0,03
2a SETTIMANA	0,07	0,023	0,11
3a SETTIMANA	0,07	0,029	0,05
4a SETTIMANA	0,00	0,034	0,07
5a SETTIMANA			

Note :

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli**

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

ASM Pavia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
Via Donegani 7-21
27100 Pavia
Casella Postale 224

t +390382434611
f +390382434893
asmpv@asm.pv.it
segreteria.asm@cert.asm.pv.it
www.asm.pv.it



ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Torre D'Isola - Impianto di Via Indipendenza

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Marzo 2018**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,03	0,030	0,04
2a SETTIMANA	0,07	0,032	0,04
3a SETTIMANA	0,09	0,032	0,05
4a SETTIMANA	0,04	0,030	0,07
5a SETTIMANA			

Note :

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli**

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

ASM Pavia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
Via Donegani 7-21
27100 Pavia
Casella Postale 224

t +390382434611
f +390382434893
asmpv@asm.pv.it
segreteria.asm@cert.asm.pv.it
www.asm.pv.it



ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Torre D'Isola - Impianto di Via Cassinetta

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Marzo 2018**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,00	0,014	0,02
2a SETTIMANA	0,03	0,032	0,04
3a SETTIMANA	0,05	0,026	0,04
4a SETTIMANA	0,09	0,018	0,07
5a SETTIMANA			

Note :

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli**

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

ASM Pavia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
Via Donegani 7-21
27100 Pavia
Casella Postale 224

t +390382434611
f +390382434893
asmpv@asm.pv.it
segreteria.asm@cert.asm.pv.it
www.asm.pv.it



BS OHSAS 18001:2007
Certificato N° 9192.ASMP

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Torre D'Isola - Impianto di Via Indipendenza

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Aprile 2018**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,02	0,027	0,04
2a SETTIMANA	0,08	0,032	0,06
3a SETTIMANA	0,06	0,028	0,04
4a SETTIMANA	0,06	0,043	0,00
5a SETTIMANA			

Note :

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli**

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

ASM Pavia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
Via Donegani 7-21
27100 Pavia
Casella Postale 224

t +390382434611
f +390382434893
asmpv@asm.pv.it
segreteria.asm@cert.asm.pv.it
www.asm.pv.it



ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Torre D'Isola - Impianto di Via Cassinetta

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Aprile 2018**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,02	0,028	0,06
2a SETTIMANA	0,05	0,036	0,05
3a SETTIMANA	0,07	0,036	0,06
4a SETTIMANA	0,03	0,024	0,04
5a SETTIMANA			

Note :

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli**

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

ASM Pavia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
Via Donegani 7-21
27100 Pavia
Casella Postale 224

t +390382434611
f +390382434893
asmpv@asm.pv.it
segreteria.asm@cert.asm.pv.it
www.asm.pv.it



ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Torre D'Isola - Impianto di Via Indipendenza

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Maggio 2018**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,07	0,048	0,02
2a SETTIMANA	0,11	0,040	0,04
3a SETTIMANA	0,05	0,034	0,05
4a SETTIMANA	0,04	0,047	0,02
5a SETTIMANA			

Note :

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli**

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

ASM Pavia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
Via Donegani 7-21
27100 Pavia
Casella Postale 224

t +390382434611
f +390382434893
asmpv@asm.pv.it
segreteria.asm@cert.asm.pv.it
www.asm.pv.it



ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Torre D'Isola - Impianto di Via Cassinetta

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Maggio 2018**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,07	0,024	0,06
2a SETTIMANA	0,00	0,031	0,09
3a SETTIMANA	0,07	0,023	0,01
4a SETTIMANA	0,00	0,035	0,04
5a SETTIMANA			

Note :

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli**

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

ASM Pavia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
Via Donegani 7-21
27100 Pavia
Casella Postale 224

t +390382434611
f +390382434893
asmpv@asm.pv.it
segreteria.asm@cert.asm.pv.it
www.asm.pv.it



ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Torre D'Isola - Impianto di Via Indipendenza

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Giugno 2018**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,05	0,011	0,01
2a SETTIMANA	0,13	0,025	0,02
3a SETTIMANA	---	----	----
4a SETTIMANA	0,06	0,030	0,03
5a SETTIMANA			

Note : 3a Settimana impianto fermo.

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli**

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

ASM Pavia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
Via Donegani 7-21
27100 Pavia
Casella Postale 224

t +390382434611
f +390382434893
asmpv@asm.pv.it
segreteria.asm@cert.asm.pv.it
www.asm.pv.it



ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Torre D'Isola - Impianto di Via Cassinetta

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Giugno 2018**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,05	0,038	0,02
2a SETTIMANA	0,00	0,033	0,02
3a SETTIMANA	0,01	0,021	0,03
4a SETTIMANA	0,09	0,032	0,04
5a SETTIMANA			

Note :

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli**

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

ASM Pavia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
Via Donegani 7-21
27100 Pavia
Casella Postale 224

t +390382434611
f +390382434893
asmpv@asm.pv.it
segreteria.asm@cert.asm.pv.it
www.asm.pv.it

